

山梨大学(武田1(附特))校舎(Ⅱ期)改修機械設備工事

変更指示書

No	図面番号	変更前	No	変更後
1	M-10	<ul style="list-style-type: none"> ・排気ファンFE-1の電気容量2.2KW ・給気ファンFO-1の電気容量2.2KW 	1	<ul style="list-style-type: none"> ・排気ファンFE-1の電気容量1.5KW ・給気ファンFO-1の電気容量1.5KW
2	M-15	<ul style="list-style-type: none"> ・洗濯機用単水栓無し ・洗濯機パン無し ・厨房の混合水栓数8個。 ・厨房の単水栓数4個。 	2	<ul style="list-style-type: none"> ・洗濯機用単水栓追加 ・洗濯機パン640タイプ追加 ・厨房の混合水栓数10個(2個増)。 ・厨房の単水栓数2個(2個減)。
3	M-19	<ul style="list-style-type: none"> ・洗濯機用単水栓無し ・洗濯機パン無し ・⑫回転釜周りの単水栓×2個 ・⑬流し廻りのプラグ止め20A×4箇所 	3	<ul style="list-style-type: none"> ・洗濯機用単水栓追加 ・洗濯機パン640タイプ追加 ・洗濯機パン廻り給排水追加 ・⑫回転釜の水栓は回転釜付属となるため水栓×2個取り止め ・⑪ティルティングパン用水栓の位置調整 ・⑬流し台廻りのプラグ止め20A×4箇所取り止め、混合水栓×2個追加
4	M-22		4	⑪ティルティングパン・⑫回転釜・⑬立体炊飯器の設置位置変更に伴い、給排水の位置変更
5	M-25		5	⑪ティルティングパン・⑫回転釜・⑬立体炊飯器の設置位置変更に伴い、給排水の位置変更
6	現場説明図		6	仮囲い位置変更、敷き鉄板追加
7			7	
8			8	
9				
10			10	
11			11	
12			12	
13			13	
14			14	
15			15	